

## Anexo. 3. Inspección de Bomberos

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	
Nombre del Establecimiento:	ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA CENTRO EDUCATIVO SCALAS- SEDE PPAL
Razón Social:	ASOCIACIÓN COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL CENTRO EDUCATIVO SCALAS
Nit o Cédula:	860008124-1
Dirección:	KR 82 66B 09
Barrio:	SANTA HELENITA
Riesgo del Establecimiento:	MODERADO
Teléfonos:	4372696
Localidad:	ENGATIVA

  

INFORMACIÓN DE LA VISITA	
Nombre del Funcionario Revisor:	CAMILO ANDRES RUIZ TRUJILLO
Fecha de la visita (DD/MM/AAAA):	30/04/2019

**CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO**  
**CT No. 2019-11343**  
 El Subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hace constar que luego de realizada la respectiva revisión técnica, el establecimiento arriba mencionado:

**CUMPLE**

**CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS BÁSICOS DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**  
**ESTE CONCEPTO TIENE VIGENCIA DEL 30/04/2019 AL 29/04/2020**

**CONDICIONES GENERALES:**

- El presente Concepto Técnico es un documento público emitido únicamente por la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se genera en corresponsabilidad con el establecimiento, es decir el establecimiento garantiza las condiciones mínimas exigidas normativamente en Seguridad Humana y Sistemas de Protección Contra Incendio.
- El presente Concepto Técnico **NO** hace las veces del **CONCEPTO TÉCNICO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO**, al cual corresponde a la evaluación del Plan de Emergencias y Contingencias dentro de las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 599 de 2013, entendiéndose el Plan de Emergencias y Contingencias, conforme a lo definido en el artículo 41 del Decreto 599 de 2013, por lo anterior si su establecimiento se utiliza para efectuar algún tipo de evento que cuente con **AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO**, se sugiere cumplir con el **DECRETO 599 DE 2013**.
- La vigencia del presente Concepto Técnico es por un año, tiempo en el cual la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá podrá efectuar Visita de Verificación y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico.
- El Concepto perderá su validez en el momento que se incumplan con las condiciones mínimas en Seguridad Humana y Sistemas de Protección Contra incendio.
- El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:
  - Verifique que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
  - Asegúrese de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
  - Revise las conexiones eléctricas periódicamente y realice el mantenimiento necesario con personal calificado.
  - Verifique que las instalaciones de Gas Natural y/o GLP cumplan la normatividad vigente.
  - Mantenga un registro de los riesgos de incendio y de lo que se ha hecho para eliminarlos o reducirlos y evalúelo periódicamente.
  - Verifique constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
  - Evalúe la señalización de los medios y vías de evacuación y realice los ajustes que sean necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y puedan dirigirse a un lugar seguro.
  - Asegúrese de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas y en caso de considerarlo necesario utilice elementos antideslizantes.
  - Evalúe si cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios que garanticen la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
  - Verifique periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
  - Evalúe los equipos de detección, alerta y protección Contra Incendios con que cuenta la edificación y realice los cambios y el mantenimiento necesarios.
  - Actualice el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difúndalo con el personal del lugar.
  - Capacite periódicamente al personal de brigadas en el manejo de equipos de protección Contra Incendios y acciones de evacuación.

JHON JAIRO PALACIO VACA  
 CONTRATISTA SGR  
 UAECOB

JORGÉ ALBERTO PARDO TORRES  
 SUBDIRECTOR SGR  
 UAECOB

PROYECTO: Ormatric

EMISIÓN

VALOR TOTAL CANCELADO: \$ 104.900  
 VALOR POR BURSAS: \$ 104.900  
 Fecha de Emisión: BOGOTÁ (AAA) (MM) (DD) 31/07/2019 12:11 PM  
 FOR-CR-4-02  
 VV 26/11/2019

Fuente: Asociación Colombo Alemana de Labor Social. Centro Educativo SCALA