

Tabla de los niveles de iluminación o luminarias, UGR, IRC y distribución de luminarias RETILAP

Nivel mínimo, medio y máximo que deben cumplir en cuestiones de iluminación en las áreas generales de las edificaciones, en este caso los puestos de trabajo de las oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá:

| TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD | UGR _L | NIVELES DE ILUMINANCIA (lx) | | |
|---|------------------|-----------------------------|-------|--------|
| | | Mínimo. | Medio | Máximo |
| Áreas generales en las edificaciones | | | | |
| Áreas de circulación, corredores | 28 | 50 | 100 | 150 |
| Escaleras, escaleras mecánicas | 25 | 100 | 150 | 200 |
| Vestidores, baños. | 25 | 100 | 150 | 200 |
| Almacenes, bodegas. | 25 | 100 | 150 | 200 |
| Talleres de ensamble | | | | |
| Trabajo pesado, montaje de maquinaria pesada | 25 | 200 | 300 | 500 |
| Trabajo intermedio, ensamble de motores, ensamble de carrocerías de | 22 | 300 | 500 | 750 |
| Trabajo fino, ensamble de maquinaria electrónica y de oficina | 19 | 500 | 750 | 1000 |
| Trabajo muy fino, ensamble de instrumentos | 16 | 1000 | 1500 | 2000 |