

EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA

De: JAIRO ALEXANDER CONTRERAS BLANCO
Enviado el: jueves, 01 de marzo de 2018 11:36 a.m.
Para: EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA
Asunto: RE: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Buenos días ingeniero Eduardo,

Anexo información cargada al CIMA para las revisiones efectuadas:

190327

PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN BOBINAS Y PUENTES													
Continuidad		Voltajes		Carga Medida		Constante de Placa			1000	Lec Ini	20084.73	Hora	
Bobina de Tensión	Puentes de Tensión	R-N	122	I (R)	15	Poten en Kw	6.4	Poten en Kva	1.7	Lec Fin	20084.76	Hora	
		S-N	0	I (S)	0	N° de Vueltas	30	Tiempo en Seg	60	N° de Vueltas Contadas	30		
R	NO	R	NO	T-N	0	I (T)	0	Fact de Verificacion			Tiempo en Segundos	0	
S	NO	S	NO	Voltaje Promedio		40.67	(R)	(S)	(T)	Centesimas Integradas			3
T	NO	T	NO	Corriente Total		15	Rc	983.61	Sc	0	Tc	0	Result Pruebas

MOTIVOS DEL RETIRO DEL MEDIDOR			
Sellos Principales		MEDIDOR	
Tapa Principal		Quemado	Base Perforada
Bornera		Partido	No Registra
Medidor		Serial no Correspondo	Reformado
		Nueva Tecnologia	
Características del Medidor no Coinciden con los registrados		Usuario permitio el Retiro del Medidor	
Se retiro el medidor al Laboratorio	NO	N° Sellos de Seguridad Bolsa	0
Tipo		Color	
		Uuario desea estar en el laboratorio para la revisión del medidor	

Consulta de Datos de Ordenes de Inspeccion por Normalización

Datos Grales Medidor Repetidor Acometida Pruebas **Aforo** Observaciones

AFORO DE CARGA

Tipo	Codigo	Descripcion	Horas Uso	Amperaje	Voltaje	Potencia	Cantidad	Factor	W
REGISTRADA	654	MICROCOMPUTADO NO RESIDENC	9	0.55	110	60	15	0.38	
REGISTRADA	681	MOTOR DE 1 HP 120 V	4	6.76	110	744	3	0.17	
REGISTRADA	682	MOTOR DE 1 1/2 HP 120 V	4	6.76	110	744	2	0.17	
REGISTRADA	702	NEVERA DE 1.8 AMP.	12	1.96	110	216	2	0.5	
REGISTRADA	767	VENTILADOR	8	0.55	110	60	1	0.33	
REGISTRADA	769	VENTILADOR DE TECHO	8	0.87	110	96	4	0.33	
DIRECTA	611	LAMP FLUOR NO RES SLIMLIN(75w)	9	0.11	110	12	9	0.38	

Consulta de Datos de Ordenes de Inspeccion por Normalización

Datos Grales Medidor Repetidor Acometida Pruebas **Aforo** Observaciones

AFORO DE CARGA

Tipo	Codigo	Descripcion	Horas Uso	Amperaje	Voltaje	Potencia	Cantidad	Factor	W
REGISTRADA	808	BOM AHORADOR 45w NO RESID	9	0.44	110	48	10	0.38	
REGISTRADA	832	REFLECTOR TIPO LED AP 60w	12	0.55	110	60	8	0.5	
REGISTRADA	559	A.A. RESID SPLIN 9000 BTU-120	7	9.82	110	1080	1	0.29	1
REGISTRADA	566	DISPENSADOR DE AGUA	12	3.27	110	360	1	0.5	
REGISTRADA	614	LAMP FLUORESCENTE RESID 40w	4	0.44	110	48	106	0.17	
REGISTRADA	501	A.A. COMER SPLIN 18000 BTU-220	9	18.0	220	3960	1	0.38	3
REGISTRADA	546	CAFETERA NO RESID 1500 W 120 V	2	5.45	110	600	1	0.08	

Usuario permitio el Aforo SI

Total Registradas	3371.57
Total Directas	29.8
Aforo Total	3401.37

OBSERVACION CIERRE [se realiza inspeccion al medidor bicuerpo se toman cargas simultaneas se hace prender todo los aparatos se realiza aforo se deja servicio normal en presencia del encargado anexo fotos]- ACT_ECON[COLEGIOS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES] - - (OBSERVACIONES: ME-13060108 MEDIDOR 120/208V 5(100)A 2F3H CL 1/CL 2 MULTI MCPO) - (OBSERVACIONES: SE-2017124937 SELLO TIPO ROTOR VERDE - PLASTICO DE SEGURIDAD) - (OBSERVACIONES: SE-2017124938 SELLO TIPO ROTOR VERDE - PLASTICO DE SEGURIDAD)

16470

Consulta de Datos de Ordenes de Inspeccion por Normalización

Datos Grales Medidor Repetidor Acometida **Pruebas** Aforo Observaciones

PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN BOBINAS Y PUENTES

Continuidad		Voltajes		Carga Medida		Constante de Placa				1000	Lec Ini	4638.75	Hora	
Bobina de Tensión	Puentes de Tensión	R-N	123	I (R)	15	Poten en Kw	6.3	Poten en Kva	0.8	Lec Fin	4638.78	Hora		
		S-N	0	I (S)	0	N° de Vueltas	30	Tiempo en Seg	59	N° de Vueltas Contadas	30			
R	NO	R	NO	T-N	0	I (T)	0	Fact de Verificacion			Tiempo en Segundos		0	
S		S		Voltaje Promedio		41	(R)		(S)		(T)		Centesimas Integradas	3
T		T		Corriente Total		15	Rc	992.15	Sc	0	Tc	0	Result Pruebas	

MOTIVOS DEL RETIRO DEL MEDIDOR

Sellos Principales	MEDIDOR
Tapa Principal	Quemado
Bornera	Partido
Medidor	Serial no Correspondo
	Nueva Tecnologia
	Base Perforada
	No Registra
	Reformado

Características del Medidor no Coinciden con los registrados	Usuario permitio el Retiro del Medidor
Se retiro el medidor al Laboratorio	NO N° Sellos de Seguridad Bolsa 0
Tipo	Color
	Uuario desea estar en el laboratorio para la revisión del medidor

Numero Cliente 16470 Numero Inspeccion 2522182 V 3.50.444 **Salir**

Consulta de Datos de Ordenes de Inspeccion por Normalización

Datos Grales | Medidor | Repetidor | Acometida | Pruebas | **Aforo** | Observaciones

AFORO DE CARGA										
Tipo	Codigo	Descripcion	Horas Uso	Amperaje	Voltaje	Potencia	Cantidad	Factor	W	
REGISTRADA	655	MICROCOMPUTADOR RESIDENCIAL	3	0.55	110	60	1	0.13		
REGISTRADA	702	NEVERA DE 1.8 AMP.	12	1.96	110	216	1	0.5	2	
REGISTRADA	751	TELEVISOR	8	0.55	110	60	1	0.33		
REGISTRADA	767	VENTILADOR	8	0.55	110	60	3	0.33		
REGISTRADA	830	TV PLASMA RESID DE 32"	6	1.09	110	120	1	0.25	1	
REGISTRADA	774	BOMBILLO LED 20w	12	0.22	110	24	5	0.5		
REGISTRADA	570	EQUIPO SONIDO	2	0.55	110	60	1	0.08		
REGISTRADA	638	LAVADORA RESIDENCIAL	1	3.27	110	360	1	0.04	3	

Usuario permitio el Aforo SI

Total Registradas	219.75
Total Directas	0
Aforo Total	219.75

OBSERVACION CIERRE [se realiza inspeccion al medidor bicuerpo en compania ing eduardo de gestion se toman cargas simultaneas se realiza aforo a vivienda se encuentra todo normal se deja servicio normal en presencia del usuario anexo fotos]- ACT_ECON[VIVIENDA FAMILIAR] - - (OBSERVACIONES: ME-940908299 MEDIDOR 120V 5(60)A 1F2H CL 1 PREPAGO/POSPAGO BCPO PLC) - (OBSERVACIONES: SE-2017124936 SELLO TIPO ROTOR VERDE - PLASTICO DE SEGURIDAD)

Cordialmente,



Jairo Alexander Contreras Blanco

Tecnólogo CRPE

Tel: (+57) 582 44 44 ext. 7474

Cel: (+57) 300490855

De: EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 09:08 a.m.

Para: JAIRO ALEXANDER CONTRERAS BLANCO <Jairo.Contreras@cens.com.co>

CC: OMAR ENRIQUE COBOS CABALLERO <Omar.Cobos@cens.com.co>

Asunto: RE: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Muchas gracias Jairo..., quedo atento.

Saludos



Sitio Web: www.cens.com.co

Atención al cliente: 115

Av Aeropuerto 5N - 220. Cúcuta, Colombia

Eduardo Alfonso Gómez Rivera

Profesional P1 Gestión de Información - Técnica

- **Correo:** eduardo.gomez@cens.com.co
- **Teléfono:** (+57) 582 44 44 ext 3214

De: JAIRO ALEXANDER CONTRERAS BLANCO

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 09:07 a.m.

Para: EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA <EDUARDO.GOMEZ@cens.com.co>

CC: OMAR ENRIQUE COBOS CABALLERO <Omar.Cobos@cens.com.co>

Asunto: RE: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Importancia: Alta

Buenos días ingeniero,

En el transcurso de la mañana espero que el supervisor de Control nos reporte la hora en la que se vayan a realizar las revisiones por control para que oportunamente se coordine el encuentro con la cuadrilla revisora en campo.

Cordialmente,



Jairo Alexander Contreras Blanco

Tecnólogo CRPE

Tel: (+57) 582 44 44 ext. 7474

Cel: (+57) 300490855

De: EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 08:58 a.m.

Para: JAIRO ALEXANDER CONTRERAS BLANCO <Jairo.Contreras@cens.com.co>

CC: OMAR ENRIQUE COBOS CABALLERO <Omar.Cobos@cens.com.co>

Asunto: RV: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Buenos días Jairo

Ya tiene las ordenes el contratista que posibilidad existe de coordinar la visita en conjunto con ellos, para que me informen día y hora si es posible en la mañana es mejor.

Muchas gracias y quedo atento.



Sitio Web: www.cens.com.co

Atención al cliente: 115

Av Aeropuerto 5N - 220. Cúcuta, Colombia

Eduardo Alfonso Gómez Rivera

Profesional P1 Gestión de Información - Técnica

- **Correo:** eduardo.gomez@cens.com.co
- **Teléfono:** (+57) 582 44 44 ext 3214

De: LUIS ALEXANDER SANCHEZ USECHE

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 08:40 a.m.

Para: Valero Ruiz, Jose Jean Carlos, CAM Colombia <jvaleror@cam.com.co>

CC: CENON IGNACIO AMAYA PRADA <IGNACIO.AMAYA@cens.com.co>; EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA <EDUARDO.GOMEZ@cens.com.co>

Asunto: RE: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Buenos días,

Se genera y asignan, se adjunta inspecc, **Jean Carlos** favor conversar con el Ing. Ignacio sobre la ejecución de estas órdenes.



Luis Alexander Sánchez Useche

Tecnólogo D Seguimiento y Control - Reducción y Control de Perdidas de Energía

Tel: (037) 582 44 44 Ext 7474 - Móvil: 3203138176

www.cens.com.co

De: CENON IGNACIO AMAYA PRADA

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 08:29 a.m.

Para: LUIS ALEXANDER SANCHEZ USECHE <LUIS.ALEXANDER.SANCHEZ@cens.com.co>

Asunto: RV: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Favor generar orden de revisión efectuar aforo informar a Eduardo Gomez para atender visita 3163722781.

Cordialmente.



Cenón Ignacio Amaya Prada

Profesional P2 Ejecución Control Pérdidas

Tel: (574) 5824444 EXT 3345

Cel 3232728527

www.cens.com.co

De: EDUARDO ALFONSO GOMEZ RIVERA

Enviado el: martes, 13 de febrero de 2018 11:05 a.m.

Para: CENON IGNACIO AMAYA PRADA <IGNACIO.AMAYA@cens.com.co>

CC: OMAR ENRIQUE COBOS CABALLERO <Omar.Cobos@cens.com.co>

Asunto: Revisión cuentas 190327 y 16470 Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Buenos días Ignacio

De acuerdo a lo conversado me permito solicitar el favor me apoya con la revisión de las siguientes cuentas correspondiente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, si el alcance incluye aforo y toma de carga requerimos de esos datos para complementar el proyecto de grado en el área de semillero de la Investigación Uniminuto.

Los códigos de cliente son: 90327 es la cuenta oficial de mayor consumo y 16470 es la cuenta residencial de menor consumo el transformador 1T10693/19515 45KVA (Propiedad CENS) proyecto de Expansión año 2014.

La persona de contacto para atender la visita de Ilima Martha Vergel celular 3124494526 Corporación Universitaria Minuto de Dios y si es posible nos informan para estar también en la visita.

Quedo atento y muchas gracias.

Eduardo Alfonso Gómez Rivera

Profesional P1 Gestión de Información - Técnica



Sitio Web: www.cens.com.co

Atención al cliente: 115

Av Aeropuerto 5N - 220. Cúcuta, Colombia

- **Correo:** eduardo.gomez@cens.com.co
- **Teléfono:** (+57) 582 44 44 ext 3214